

入札件名：特別養護老人ホーム百恵の郷 L P ガス災害バルク等設置工事に関わる仕様書

	品名	数量	型式	備考
バルク貯槽 関連	バルク貯槽設備	1	EBS-980TK	I・T・O(株)製 1t型 気化装置内蔵 同社の災害時対応バルクシステム参考基礎図を参照し、付属器具及び消火器、警報機を用意すること
	バルク貯槽設置工事	一式	-	バルク貯槽設備の設置に関わる工事を行い、安全性・保守性を考慮した施工・検査を行うこと
給湯器 関連	給湯器設備（給湯系統）	5	RUXC-SE5000MW(1) RUXC-SE5000ZW(4)	屋外壁掛型の50型親機1台、50型子機4台を連結した構成とし、付属器具を含めること
	給湯器設備（昇温系統） **全額補助対象外	1	RUXC-SE5000MW	屋外壁掛型の50型親機1台にて、給湯系統と連結した構成とし、付属器具を含めること
	給湯器設置工事 **一部補助対象外（按分計算あり）	一式	-	給湯器設備の設置に関わる工事を行い、安全性・保守性を考慮した施工・検査を行うこと 既存設備の解体・撤去費用を含めること
発電機 関連	ポータブル発電機設備	3	HONDA 15iGP(2) MITSUBISHI MGC2200G(1)	
濾過機 関連	濾過機設備 **全額補助対象外	1	SSF-500A	四国貿易(株)製
	濾過機設置工事 **全額補助対象外	一式	-	濾過機設備の設置に関わる工事を行い、安全性・保守性を考慮した施工・検査を行うこと 既存設備の解体・撤去費用を含めること

注記1) 見積書は設置機器毎の設備費と工事が判別できるように作成して下さい。

注記2) 見積書は補助対象費目と補助対象外費目が判別できるように作成して下さい。

注記3) 見積書は一括値引きは認めませんので、どの費目の値引きか判別できるように作成して下さい。

注記4) 同等品は可能とする。その際は事前に承認を得ること。